



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Челябинской области

ул.Елькина, д.73, г.Челябинск, 454092
тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospn@chel.sumet.ru

ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001

Предписание № 06/32-2-09
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

«23» января 2023 г.

г. Челябинск, пер. Островского, д. 14

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом - экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Фаизовой Рафией Кадиоровной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», 454085, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кулибина, д. 58
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В рекреациях первого и второго этажей, в учебных кабинетах № 16 и 27 линолеумное покрытие пола с множественными механическими дефектами, что препятствует проведению качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3448-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. В рекреациях первого и второго этажей оконные проемы частично имеют дефекты остекления, поверхность подоконников с множественными повреждениями окрашивания, нет доступа к открытию оконных фрамуг для проветривания и проведения влажной уборки остекления, что является нарушением п. 2.7.2, п. 2.8.3 СП 2.4.3448-20;
3. В соответствии с протоколом инструментального обследования № П.1/00424-23 от 18.01.2023г. в учебных кабинетах №№ 69, 10, 13, 14, 18, 23, 67 искусственная освещенность не соответствует требованиям п. 2.8.1 СП 2.4.3448-20, п.144. таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В рекреациях первого и второго этажей, в учебных кабинетах № 16 и 27 заменить линолеумное покрытие пола с множественными механическими дефектами;
2. Обеспечить замену окон в рекреациях первого и второго этажей;
3. Обеспечить соответствие уровня искусственной освещенности в учебных кабинетах №№ 69, 10, 13, 14, 18, 23, 67 гигиеническим нормативам;
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Юридическое лицо МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 81 г. Челябинска», 454085, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кулибина, д. 58
(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, пер. Островского, д. 14 тел./факс: 8(351) 728-08-65 электронный адрес: rospn-06@chel.surnet.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Фаизова Р.К.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Мещерякова О.В. Мш