

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, тел. 791-29-64, E-mail: gpn_chel@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 82/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 81 г. Челябинска имени героя Советского Союза Мусы Джалиля»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Окорокова А.В. № 82 от 20.01.2021

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

«12» февраля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

«26» февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

проведена **плановая** выездная проверка

государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору Лобарем Павлом Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

в отношении: МБОУ «СОШ №81 г. Челябинск», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Кулибина, 58

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директору МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска» Мещерягиной О.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На лестничном марше при входе в спортзал (6 ступеней) отсутствуют ограждения с перилами.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. Приказом МЧС России №194 от 19.03.2020;	01.03.2022	

2	На лестничном марше при входе в столовую (5 ступеней) отсутствуют ограждения с перилами.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. Приказом МЧС России №194 от 19.03.2020;	01.03.2022	
3	В малом спортивном зале на 1 этаже для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.03.2022	
4	На первом этаже (левое крыло здания) под лестничным маршем допускается хранение посторонних предметов (строительные материалы).	п. 16 (к) «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.;	01.03.2022	
5	В здании школы противопожарные двери (книгохранилища на 3 этаже, электрощитовой и класса технологии на 1 этаже) не оборудованы приспособлением для самозакрывания.	ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание начальнику ОНДиПР по г. Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по г. Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Лобарь Павел Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 26 » 02 2021 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 26 » 02 2021 г.

